

20/2011

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या- वि0-82/सीएफओ/2011

दिनांक- 04.06.2018

सेवा में,

प्रबन्धक

एम0जी0 इण्टर नेशनल स्कूल कवार

चपरई कवार रोड एटा।

सन्दर्भ-प्रबन्धक एम0जी0इण्टर नेशनल स्कूल कवार चपरई कवार रोड एटा के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 के द्वारा एम0जी0इण्टर नेशनल स्कूल कवार चपरई कवार रोड एटा के गाटा संख्या 288 ए0/3850, 288एच0/3620 का 1/5 भाग कवार लिंक रोड पर स्थित विद्यालय को अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्र संख्या वि0-82/सीएफओ/2011 दिनांक- 15.06.2011 को अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

Shivdyal Sharma
04-06-18

(शिवदयाल शर्मा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शिवदयाल शर्मा)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

Kay Mishra
Principal

M.G. International School
Kawar (Etah)

Rahul Kumar
Manager

M.G. International School
Kawar (Etah)

नोट:- विभागीय निर्देशों के अनुसार अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संख्या वि-82/सी.एफ.ओ/211 दिनांक 15.08.2011 का सावधानीपूर्वक जांच करके प्रेषित नहीं की।

Rahul Kumar
08/09/2023
Manager

M.G. International School

सेवा में,

प्रबन्धक

एम0जी0 इण्टर नेशनल स्कूल कवार

चपरई कवार रोड एटा।

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0-483/2004 अवनीश मल्होत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0-13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालेजों अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-प्रबन्धक एम0जी0 इण्टर नेशनल स्कूल कवार चपरई कवार रोड एटा के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2011 के द्वारा एम0जी0 इण्टर नेशनल स्कूल कवार चपरई कवार रोड एटा के गाटा सं0-288ए0/3850,288एच0/3620 का 1/5 भाग कवार लिंक रोड पर स्थित विद्यालय को अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सचिव उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश सं0-1801/15-07-09-1 (124) दिनांक 20.07.2009 के प्रारूप में अग्निशमन सम्बन्धी 18 बिन्दुओं पर प्रभारी अग्निशमन केन्द्र, के स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 13.06.2011 के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय का कुल क्षेत्रफल 4574.00 वर्गमीटर है जिसमें भूतल का कवर्ड ऐरिया 571.02 वर्गमीटर है। उक्त विद्यालय का क्षेत्रफल प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा द्वारा प्रमाणित मानचित्रों के अनुरूप पाया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा द्वारा अंकित तथ्यों तथा सम्बन्धित स्कूल भवन के मानचित्रों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया निर्धारित प्रारूप में अंकित बिन्दुओं के निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं।

- 1.(i) पहुँच मार्ग- 12 मीटर चौड़ी कवार लिंक रोड पर स्थित है जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते है।
- (ii) प्रवेश मार्ग-5 मीटर
- 2- अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थाई टंकी, भूमिगत/टैरिस टैंक- वाँछित नहीं।
- 3- स्वचालित स्प्रिंगकलर व्यवस्था-वाँछित नहीं।
- 4- फर्स्ट एड हौज रील-वाँछित नहीं।
- 5- कम्पार्टमेन्टेशन-उपलब्ध।
- 6- आई0एस0आई0 अग्निशामक-आई0एस0-2190 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्का अग्निशमन उपकरण पाये गये।
- 7- स्वचालित अग्निसंसूचक व चेतावनी पद्धति-वाँछित नहीं।
- 8- निकास मार्ग प्रदीप्त संकेत चिन्ह-उपलब्ध।
- 9- सार्वजनिक भाषण व्यवस्था- उपलब्ध।
- 10- विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत-उपलब्ध।
- 11- फायर मेन स्विच, फायर लिफ्ट-वाँछित नहीं।
- 12- बैट राइजर/डाउन कामर सिस्टम- वाँछित नहीं।
- 13- सैट बैक- अग्रभाग- 9 मीटर
- पार्श्व 1- 6 मीटर
- पार्श्व 2- 6 मीटर
- पृष्ठ- 6 मीटर
- 14- निकास मार्ग की आवश्यकताएं एवं बचाव मार्ग-उपलब्ध।
- 15- फायर ड्रिल- कराई गयी।

Rahul Kumar
Manager

M.G. International School
Kawar (Etah)

Manoj Kumar
Principal

M.G. International School
Kawar (Etah)

A. S. Singh

157.5/11

चपरई


- 16- अग्निशमन पद्धति के अनुशरण-उपलब्ध।
- 17- अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण-प्रशिक्षण दिया गया।
- 18- निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल की संख्या-तैयार कराते हुये ड्रिल करायी गयी।
- 19- सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा-नियमानुसार करायी गया।
- 20- निहित फीस जमा करने के पश्चात अग्निशमन का सावधि नवीनीकरण-वाँछित नहीं।

नोट- प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.6.2011 के अनुसार स्कूल/कालेज विकास प्राधिकरण नगर पालिका टाउन एरिया, विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर स्थिति है स्कूल वर्ष-2008 से कार्यशील है। दिनांक 24.01.2005 के पश्चात निर्मित होने के कारण उरपरोक्त शासनादेश के अनुसार सैट वैक/पहुँच मार्ग/ निकास मार्ग में छूट नहीं है।


अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अधीन अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

- 1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 2- वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँचमार्ग, सैटवैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी।
- 3- स्कूल ढाँचा गति सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुँचमार्ग, सैटवैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी।
- 4- उपरोक्त प्रतिबन्धन के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।
मानचित्र 1 वर्क।


 (अजय कुमार गुप्ता) 15/6/11
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 एटा।

प्रतिलिपि:- प्रभारी अग्निशमन केन्द्र, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 Principal
 M.G. International School
 Kavar (Etah)


 Manager
 M.G. International School
 Kavar (Etah)

